Information über die aktuelle Qualität unseres Wassers

Die angegebenen Untersuchungsergebnisse wurden bei den für die Lieferung an die Abgabestelle zuständigen Hochbehältern oder Brunnenanlagen ermittelt.
Bei der Angabe von zwei Untersuchungsergebnissen je Abgabestelle kann das gelieferte Wasser entweder einer der beiden angegebenen Qualitäten oder einer beliebigen Mischung der beiden entsprechen.

Untersuchende Stelle: Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG

Abgabestelle	Datum der Untersuchung	pH-Wert	Gesamt-härte °dH	Carbonat-härte°dH	Nitrat mg/l	Chlorid mg/l	Sulfat mg/l	Natrium mg/l
Rekawinkel Kaiserspitz	12.05.2026	8,10	6,4	6,1	2,9	<1,0	2,1	0,5
	12.05.2026	7,40	15,5	14,0	11,0	20,0	33,0	14,1
Rekawinkel	12.05.2026	7,40	15,5	14,0	11,0	20,0	33,0	14,1
	12.05.2026	8,10	6,4	6,1	2,9	<1,0	2,1	0,5
Preßbaum-Sanatorium	12.05.2026	7,40	15,5	14,0	11,0	20,0	33,0	14,1
	12.05.2026	8,10	6,4	6,1	2,9	<1,0	2,1	0,5
Altenheim Haitzawinkel	12.05.2026	7,40	15,5	14,0	11,0	20,0	33,0	14,1
	12.05.2026	8,10	6,4	6,1	2,9	<1,0	2,1	0,5
Dürrwien	12.05.2026	8,10	6,4	6,1	2,9	<1,0	2,1	0,5
	12.05.2026	7,40	15,5	14,0	11,0	20,0	33,0	14,1
Pfalzberg	12.05.2026	7,40	15,5	14,0	11,0	20,0	33,0	14,1
	12.05.2026	8,10	6,4	6,1	2,9	<1,0	2,1	0,5
DS Pfalzau Ort	12.05.2026	8,10	6,4	6,1	2,9	<1,0	2,1	0,5
	12.05.2026	7,40	15,5	14,0	11,0	20,0	33,0	14,1
Kaiserbrunn	12.05.2026	7,40	15,5	14,0	11,0	20,0	33,0	14,1
	12.05.2026	8,10	6,4	6,1	2,9	<1,0	2,1	0,5
Engelkreuzstraße	12.05.2026	7,40	15,5	14,0	11,0	20,0	33,0	14,1
	12.05.2026	8,10	6,4	6,1	2,9	<1,0	2,1	0,5
Frauenw.-Bartberg	12.05.2026	8,10	6,4	6,1	2,9	<1,0	2,1	0,5
	12.05.2026	7,40	15,5	14,0	11,0	20,0	33,0	14,1
Wolfsgraben I	12.05.2026	7,40	15,5	14,0	11,0	20,0	33,0	14,1
	12.05.2026	8,10	6,4	6,1	2,9	<1,0	2,1	0,5
AS Haitzawinkel	12.05.2026	7,40	15,5	14,0	11,0	20,0	33,0	14,1
	12.05.2026	8,10	6,4	6,1	2,9	<1,0	2,1	0,5
zulässige Höchstkonzentration					50	200	750	200

Abgabestelle	Datum der Untersuchung	Kalium mg/l	Kalzium mg/l	Magnesium mg/l	Pestizide µg/l	Brunnenfeld
Rekawinkel Kaiserspitz	12.05.2026	0,2	31,1	8,8	<0,1	MA31 Wiener Wasser
	12.05.2026	1,9	74,2	22,2	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
Rekawinkel	12.05.2026	1,9	74,2	22,2	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	12.05.2026	0,2	31,1	8,8	<0,1	MA31 Wiener Wasser
Preßbaum-Sanatorium	12.05.2026	1,9	74,2	22,2	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	12.05.2026	0,2	31,1	8,8	<0,1	MA31 Wiener Wasser
Altenheim Haitzawinkel	12.05.2026	1,9	74,2	22,2	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	12.05.2026	0,2	31,1	8,8	<0,1	MA31 Wiener Wasser
Dürrwien	12.05.2026	0,2	31,1	8,8	<0,1	MA31 Wiener Wasser
	12.05.2026	1,9	74,2	22,2	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
Pfalzberg	12.05.2026	1,9	74,2	22,2	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	12.05.2026	0,2	31,1	8,8	<0,1	MA31 Wiener Wasser
DS Pfalzau Ort	12.05.2026	0,2	31,1	8,8	<0,1	MA31 Wiener Wasser
	12.05.2026	1,9	74,2	22,2	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
Kaiserbrunn	12.05.2026	1,9	74,2	22,2	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	12.05.2026	0,2	31,1	8,8	<0,1	MA31 Wiener Wasser
Engelkreuzstraße	12.05.2026	1,9	74,2	22,2	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	12.05.2026	0,2	31,1	8,8	<0,1	MA31 Wiener Wasser
Frauenw.-Bartberg	12.05.2026	0,2	31,1	8,8	<0,1	MA31 Wiener Wasser

	12.05.2026	1,9	74,2	22,2	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
Wolfsgraben I	12.05.2026	1,9	74,2	22,2	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	12.05.2026	0,2	31,1	8,8	<0,1	MA31 Wiener Wasser
AS Haitzawinkel	12.05.2026	1,9	74,2	22,2	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	12.05.2026	0,2	31,1	8,8	<0,1	MA31 Wiener Wasser
zulässige Höchstkonzentration					0,1	

u.BG. = unter der Bestimmungsgrenze, Pestizide im untersuchten Umfang bei der letzten Analyse nicht bestimmbar.
Alle untersuchten Konzentrationen liegen unter den zulässigen Parameterwerten der Trinkwasserverordnung des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen.

Die Ergebnisse der erweiterten chemischen Untersuchung zeigten keine Belastungen der untersuchten abgegebenen Wässer auf. Der vollständige Untersuchungsbefund liegt bei EVN Wasser auf und kann auf Wunsch angefordert werden.
Bitte geben Sie diese Information Ihren Abnehmern weiter.

Mit freundlichen Grüßen
EVN Wasser GmbH