

Information über die aktuelle Qualität unseres Wassers

Die angegebenen Untersuchungsergebnisse wurden bei den für die Lieferung an die Abgabestelle zuständigen Hochbehältern oder Brunnenanlagen ermittelt.

Bei der Angabe von zwei Untersuchungsergebnissen je Abgabestelle kann das gelieferte Wasser entweder einer der beiden angegebenen Qualitäten oder einer beliebigen Mischung der beiden entsprechen.

Untersuchende Stelle: Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG

Abgabestelle	Datum der Untersuchung	pH-Wert	Gesamthärte °dH	Carbonathärte°dH	Nitrat mg/l	Chlorid mg/l	Sulfat mg/l	Natrium mg/l
Rekawinkel Kaiserspitz	28.08.2025	7,30	17,1	15,2	15,0	19,0	35,0	18,3
	28.08.2025	7,60	7,0	6,7	3,7	<1,0	2,5	0,4
Rekawinkel	28.08.2025	7,30	17,1	15,2	15,0	19,0	35,0	18,3
	28.08.2025	7,60	7,0	6,7	3,7	<1,0	2,5	0,4
Preßbaum-Sanatorium	28.08.2025	7,60	7,0	6,7	3,7	<1,0	2,5	0,4
	28.08.2025	7,30	17,1	15,2	15,0	19,0	35,0	18,3
Altenheim Haitzawinkel	28.08.2025	7,30	17,1	15,2	15,0	19,0	35,0	18,3
	28.08.2025	7,60	7,0	6,7	3,7	<1,0	2,5	0,4
Dürrwien	28.08.2025	7,60	7,0	6,7	3,7	<1,0	2,5	0,4
	28.08.2025	7,30	17,1	15,2	15,0	19,0	35,0	18,3
Pfalzberg	28.08.2025	7,30	17,1	15,2	15,0	19,0	35,0	18,3
	28.08.2025	7,60	7,0	6,7	3,7	<1,0	2,5	0,4
DS Pfalzau Ort	28.08.2025	7,30	17,1	15,2	15,0	19,0	35,0	18,3
	28.08.2025	7,60	7,0	6,7	3,7	<1,0	2,5	0,4
Kaiserbrunn	28.08.2025	7,60	7,0	6,7	3,7	<1,0	2,5	0,4
	28.08.2025	7,30	17,1	15,2	15,0	19,0	35,0	18,3
Engelkreuzstraße	28.08.2025	7,30	17,1	15,2	15,0	19,0	35,0	18,3
	28.08.2025	7,60	7,0	6,7	3,7	<1,0	2,5	0,4
Frauenw.-Bartberg	28.08.2025	7,60	7,0	6,7	3,7	<1,0	2,5	0,4
	28.08.2025	7,30	17,1	15,2	15,0	19,0	35,0	18,3
Wolfsgaben I	28.08.2025	7,30	17,1	15,2	15,0	19,0	35,0	18,3
	28.08.2025	7,60	7,0	6,7	3,7	<1,0	2,5	0,4
AS Haitzawinkel	28.08.2025	7,60	7,0	6,7	3,7	<1,0	2,5	0,4
	28.08.2025	7,30	17,1	15,2	15,0	19,0	35,0	18,3
zulässige Höchstkonzentration					50	200	750	200

Abgabestelle	Datum der Untersuchung	Kalium mg/l	Kalzium mg/l	Magnesium mg/l	Pestizide µg/l	Brunnenfeld
Rekawinkel Kaiserspitz	28.08.2025	2,2	82,5	24,0	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
Rekawinkel	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser
	28.08.2025	2,2	82,5	24,0	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
Preßbaum-Sanatorium	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser
	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser
	28.08.2025	2,2	82,5	24,0	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
Altenheim Haitzawinkel	28.08.2025	2,2	82,5	24,0	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser
Dürrwien	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser
	28.08.2025	2,2	82,5	24,0	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
Pfalzberg	28.08.2025	2,2	82,5	24,0	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser
DS Pfalzau Ort	28.08.2025	2,2	82,5	24,0	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser
Kaiserbrunn	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser
	28.08.2025	2,2	82,5	24,0	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
Engelkreuzstraße	28.08.2025	2,2	82,5	24,0	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser
Frauenw.-Bartberg	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser
	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser

	28.08.2025	2,2	82,5	24,0	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
Wolfsgaben I	28.08.2025	2,2	82,5	24,0	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser
AS Haitzawinkel	28.08.2025	0,1	38,4	7,1	<0,1	MA31 Wiener Wasser
	28.08.2025	2,2	82,5	24,0	<0,1	Brunnenfelder Pottenbrunn und Böheimkirchen
zulässige Höchstkonzentration					0,1	

u.BG. = unter der Bestimmungsgrenze, Pestizide im untersuchten Umfang bei der letzten Analyse nicht bestimmbar.
 Alle untersuchten Konzentrationen liegen unter den zulässigen Parameterwerten der Trinkwasserverordnung des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen.

Die Ergebnisse der erweiterten chemischen Untersuchung zeigten keine Belastungen der untersuchten abgegebenen Wässer auf. Der vollständige Untersuchungsbefund liegt bei EVN Wasser auf und kann auf Wunsch angefordert werden.
 Bitte geben Sie diese Information Ihren Abnehmern weiter.

Mit freundlichen Grüßen
 EVN Wasser GmbH